



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2019

№ 772

**Об осенней проверке наружного
противопожарного водоснабжения
на территории Чусовского
городского округа в 2019 году**

Во исполнение Федеральных Законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) «О противопожарном режиме»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты» в период с 01.09.2019 года по 30.09.2019 года организовать проведение осенней проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Чусовского городского округа Пермского края.

2. Рекомендовать начальнику ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» совместно с директором МУП «Горводоканал» провести проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения с предоставлением соответствующих сводных актов проверки пожарных гидрантов (водоемов) в администрацию Чусовского муниципального района Пермского края в срок до 30.09.2019 года (приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и организаций, управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и организаций, независимо от их организационных правовых форм и форм собственности оказывать содействие в проведении осенней проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Чусовского городского округа:

3.1. обеспечить исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода

на своих объектах и организовать проведение проверок работоспособности в сроки, указанные в пункте 1.1. настоящего постановления, с составлением соответствующих актов проверки и предоставлением их в администрацию Чусовского муниципального района Пермского края в срок до 04.10.2019 года (приложения 2, 3, 4);

3.2. обеспечить беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

3.3. обозначить указателями, выполненными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143 - 2009, четко нанесенными цифрами расстояния месторасположения, направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения.

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района по общественной безопасности и муниципальному контролю.

Глава муниципального района

С.В. Белов

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от _____ N _____

СУТОЧНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)

« ____ » _____ 20 ____ г. г.(пос.) _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы _____, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что сего числа нами был произведен совместный осмотр пожарных гидрантов (водоемов).

Осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

N п/п	Адрес	Номера пожарных гидрантов
Проверяются все имеющиеся в поселение выезда пожарной части пожарные гидранты (водоемы)		
ИТОГО:		

Обнаружены неисправности пожарных гидрантов (водоемов):

N п/п	Адрес	Причина неисправности

Акт составлен в _____ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной
противопожарной службы _____

Представитель обслуживающей организации _____

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от _____ N _____

АКТ
ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ) НА ВОДООТДАЧУ

« ____ » _____ 20 ____ г.

г.(пос.) _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы _____, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____, с другой стороны, составили акт о том, что в период с « ____ » _____ по « ____ » _____ 20 ____ г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

N п/п	N ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Водоотдача (л/с)	Количество, диаметр ГМ	Ведомственная принадлежность

N п/п	N ПВ	Адрес расположения	Емкость м ³	Количество водозаборных устр.	Количество диаметра ГМ	Водоотдача (л/с)	Ведомственная принадлежность

Акт составлен в _____ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной
противопожарной службы

Представитель обслуживающей
организации

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.
2. Расход соответствует – Q (хозяйственные нужды)+ Q (пожаротушения СНиП 2.04.02-84 таб. 5-8)

Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от _____ N _____

АКТ
проверки на водоотдачу участка водопровода
на _____
(указывается объект, микрорайон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Комиссия в составе:

Представитель от эксплуатации _____

Представитель от строительной организации _____

Представитель от противопожарной службы _____

В связи _____

указывается причина проверки (сдача в эксплуатацию, после ремонта, плановая)

« ____ » _____ 20 ____ г. с ____ час. произвела испытание на водоотдачу
участка водопровода на _____

(объект, микрорайон)

Год постройки водопровода _____

Диаметр и длина водопровода _____

Точки подключения к источнику водоснабжения _____

Тип водопроводной сети _____

(кольцевая или тупиковая)

Тип и количество установленных гидрантов _____

Способ испытания водопровода на водоотдачу _____

(указывается способ испытания, порядок испытания, сколько и какие пожарные гидранты использовались)

Результаты испытания на водоотдачу _____

(расход воды из водопровода при остаточном давлении в водопровод, сети 1 атм.)

Техническое состояние пожарных гидрантов, состояние подъездов, колодцев

Подписи комиссии:

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от _____ N _____

СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)

« ____ » _____ 20 ____ г. г.(пос.) _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы _____, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с « ____ » _____ по « ____ » _____ 20 ____ г. произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).

Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

№п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов)		
2.	Обнаружено неисправных пожарных гидрантов (водоемов)		
3.	Исправлено гидрантов (водоемов)		
4.	Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов)		

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

№ п/п	№ ПГ (ПВ)	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примечание

Акт составлен в _____ экземплярах - по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы _____

Представитель обслуживающей организации _____